



322/249/25/2013

Gdynia, dnia 31-01-2013r.

ATEST HIGIENICZNY Nr 23/322/25/2013

- 1. Wyrób (material)** **Płyta wiórowa melaminowana**
zakres grubości: 6,0 ÷ 40 mm
- 2. Przeznaczenie** do produkcji mebli i wystroju wnętrz
- 3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny** KRONOSPAN Szczecinek Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 1
78-400 Szczecinek
- 4. Producent** KRONOSPAN Szczecinek Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 1
78-400 Szczecinek
- 5. Wyrób odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków:**
 - obciążenie materiałem 0,6 m²/m³ kubatury pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia, dzieci i młodzieży w budynkach oświaty oraz pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych,
 - obciążenie materiałem 1 m²/m³ kubatury pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej innych niż wymienione powyżej oraz pomieszczeń pomocniczych w mieszkaniach.Atest nie dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy montażu wyrobu.
Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyrób należy wietrzyć do zaniku zapachu.
- 6. Podstawa merytoryczna wydania atestu:** pismo OB-RPPD Sp. z o.o. LB/452/116/13 z dn. 25-01-2013, Sprawozdanie z badań Nr 4395/7/2013 z dn. 25-01-2013 wydane przez Laboratorium Badania Wyrobów Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o. w Czarnej Wodzie.
Klasa higieniczności E-1.
- 7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.**

WIEROWIT
Zakład Toksykologii Środowiska

dr hab. Lidia Wolska, prof. nadzw.